

南京市生态环境局

宁环辐（表）审〔2022〕047号

关于麒麟片区地铁汇通路收储地块环境综合整治项目-110kV输电线路迁改工程环境影响报告表的批复

南京地铁小镇开发建设集团有限公司：

你单位报送的《麒麟片区地铁汇通路收储地块环境综合整治项目-110kV输电线路迁改工程环境影响报告表》（以下简称《报告表》）相关材料收悉。经研究，批复如下：

一、项目主要建设内容

本项目对 110kV 仙东 787 线/110kV 仙宝 786 线 06#-09#塔间架空线路、110kV 仙亚 778 线 07#-10#塔间架空线路、110kV 仙苑 781 线/110kV 鹤苑 785 线 04#-07#塔间架空线路进行迁改。

迁改后 110kV 输电线路路径总长约 1.35km，其中：新建 110kV 六回设计五回敷设电缆线路路径长约 0.5km，新建 110kV 四回设计三回敷设电缆线路路径长约 0.38km，新建 110kV 双回设计双回敷设电缆线路长约 0.15km，新建 110kV 双回设计单回敷设电缆线路路径长约 0.02km；利用原有 110kV 双回架空线路恢复架线路径长约 0.2km，利用原有 110kV 双回设计单回架设空线路恢复架线路径长约 0.1km。新立电缆终端杆 3 基。

工程规模详见《报告表》。

二、根据环境影响报告表结论，该项目在认真落实各项环境保护措施后，从环境保护角度分析项目建设具备可行性。我局原则同意该环境影响报告表。

三、在工程建设和运行中应认真落实环境影响报告表中提出的各项环境保护措施，重点做好以下工作：

(一) 加强施工期环境保护工作, 采取有效防尘、降噪措施, 防止扰民; 产生的固体废物分类集中堆放, 及时清运; 施工废水经沉淀池处理后回用不外排; 生活污水依托附近设施纳入当地污水处理系统, 施工场地设置移动厕所不外排; 尽可能减少施工过程中对土地的占用和植被的扰动。

(二) 严格落实控制工频电场、工频磁场、噪声的各项环境保护措施, 确保工程周围区域工频电场强度、工频磁感应强度符合《电磁环境控制限值》(GB8702-2014) 要求以及确保线路周围区域噪声符合《声环境质量标准》(GB3096-2008) 相应功能区要求。

(三) 加强公众沟通和科普宣传, 及时解决公众提出的合理环境诉求, 公开项目建设与环境保护信息, 主动接受社会监督。

四、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度, 落实各项环境保护措施。该项目竣工后, 须按规定程序开展竣工环境保护验收。经验收合格后, 项目方可投入运行。本项目施工期及运行期的环境监督管理由江宁生态环境局负责, 市生态环境综合行政执法局不定期抽查。

五、该项目的环境影响报告表经批准后, 项目的性质、规模、地点、防治污染、防止生态破坏的措施等发生重大变动的, 你单位应当重新报批项目的环境影响报告表。

六、该项目的环境影响报告表自批准之日起超过五年, 方决定该项目开工建设的, 其环境影响报告表应当报我局重新审核。

南京市生态环境局

2022年9月28日

审批专用章

3201051094749

抄送: 市生态环境综合行政执法局, 江宁生态环境局, 江苏玖清玖蓝环保科技有限公司。