

南京市生态环境局

宁环辐（表）审〔2022〕54号

关于南京南锅能源科技有限公司新建年产100台（套）电站节能环保设备生产线项目（配套固定式X射线探伤项目）环境影响报告表的批复

南京南锅能源科技有限公司：

你单位报送的《新建年产100台（套）电站节能环保设备生产线项目（配套固定式X射线探伤项目）环境影响报告表》相关材料收悉。经研究，批复如下：

一、项目主要内容

该项目为固定式X射线探伤项目，地址位于南京市溧水区和凤镇工业集中区。本期拟在厂房内新建1座固定式X射线探伤房并配备6台X射线探伤机（分别是3505型周向机和定向机各1台，最大管电压350kV，最大管电流5mA；3005型周向机和定向机各1台，最大管电压300kV，最大管电流5mA；2505型周向机和定向机各1台，最大管电压250kV，最大管电流5mA），属于使用II类射线装置。

二、根据环境影响报告表结论，该项目在认真落实各项环境保护措施后，从环境保护角度分析项目建设具备可行性。我局原则同意该环境影响报告表。

三、在工程建设和运行中要认真落实《报告表》中提出的各项环境保护措施，并做好以下工作：

（一）项目的建设和运行应严格执行国家有关法律法规及标准的要求，辐射工作人员及周围公众的年受照有效剂量应低于《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）中相应的剂量限值要求。

(二)项目应严格辐射工作场所的分区管理,探伤房每次作业只能使用1台探伤机,不得同时使用2台及2台以上探伤机作业。按要求安装门机联锁装置、急停按钮、工作状态指示灯和电离辐射警告标志等,并定期检查,确保各项辐射安全装置正常工作。

(三)建立健全辐射安全与防护管理规章制度,辐射安全管理人员和辐射工作人员应定期开展辐射安全与防护知识培训,经考核通过后方可上岗,并建立个人剂量档案,配备必要的个人防护用品。

(四)落实监测计划,定期对工作场所辐射环境进行监测并建立监测档案,配备必要的辐射巡测仪和个人剂量报警仪。

(五)项目运行后产生的废胶片、废显(定)影剂、洗片废水应规范管理并委托有资质单位处置。

四、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度,落实各项环境保护措施。该项目竣工后,应依法申领辐射安全许可证并按规定开展竣工环境保护验收。在取得辐射安全许可证且验收合格后,项目方可投入正式运行。本项目施工期及运行期的环境监督管理由溧水生态环境局组织实施,市生态环境综合行政执法局不定期抽查。

五、该项目的环境影响报告表经批准后,项目的性质、规模、地点、防治污染措施等发生重大变动的,你单位应当重新报批项目的环境影响报告表。

六、该项目的环境影响报告表自批准之日起超过五年,方决定该项目开工建设的,其环境影响报告表应当报我局重新审核。



抄送:市生态环境综合行政执法局,溧水生态环境局,江苏睿源环境科技有限公司