

南京市生态环境局

宁环辐(表)审〔2024〕16号

关于南京牧龙~板桥 π 入公塘变电站220千伏线路工程等电网项目--南京公塘~华科220kV线路工程环境影响报告表的批复

国网江苏省电力有限公司南京供电分公司:

你单位报送的《南京牧龙~板桥 π 入公塘变电站220千伏线路工程等电网项目--南京公塘~华科220kV线路工程环境影响报告表》(以下简称《报告表》)相关材料收悉。经研究,批复如下:

一、项目主要建设内容

(1) 华科变超规模扩建工程

在220kV华科变原站址西侧超规模扩建3回220kV电缆出线间隔(公塘3回)。

(2) 公塘~华科220kV线路工程

新建220kV线路路径长约6.47km,其中新建220kV同塔双回架空线路约4.41km、新建220kV双回电缆线路约1km(土建规模六回)、新建220kV双回电缆线路约0.32km(土建规模二回)、利用其他工程电缆通道敷设220kV双回电缆线路约0.74km;新建杆塔17基。

(3) 龙山~华科220kV线路工程

新建220kV线路路径长约6.95km,其中新建220kV同塔双回架空线路约2.3km、新建220kV单回架空线路约0.31km、利用现状220/110kV混压四回塔架设220kV双回架空线路约



3.4km、利用在建塔杆架设 220kV 单回架空线路约 0.1km、新建 220kV 单回电缆线路约 0.21km(土建规模二回)、新建 220kV 单回电缆线路约 0.06km (土建规模四回)、新建 220kV 双回电缆线路约 0.40km (土建规模四回)、利用其他工程电缆通道敷设 220kV 双回电缆线路约 0.17km; 新建杆塔 14 基。

(4) 龙山~华科 110kV 线路改造工程

新建 110kV 双回电缆线路路径长约 0.58km (土建规模二回) , 新建杆塔 2 基。

(5) 龙山~公塘 220kV 线路搭接 (恢复) 工程

将拆除 220kV 公塘~龙山、公塘~华科线路在电缆终端塔 T2 上搭接的导线, 恢复电缆引下线, 恢复龙山-公塘 220kV 线路。

(6) 配套变电站 220kV 间隔改造工程

220kV 公塘变改造 220kV 出线间隔 4 回; 220kV 龙山变改造 220kV 出线间隔 2 回。

工程规模详见《报告表》。

二、根据环境影响报告表结论, 该项目在认真落实各项环境保护措施后, 从环境保护角度分析项目建设具备可行性。我局原则同意该环境影响报告表。

三、在工程建设和运行中应认真落实环境影响报告表中提出的各项环境保护措施, 重点做好以下工作:

(一) 加强施工期的环境保护工作, 落实施工过程中各项污染防治措施, 防止造成环境污染。施工结束后及时做好植被、临时用地的恢复工作。

(二) 严格落实控制工频电场、工频磁场、噪声的各项环境保护措施, 确保工程周围区域工频电场强度、工频磁感应强度、噪声分别符合《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)、

《声环境质量标准》（GB3096-2008）相应要求。

（三）项目涉及省级生态空间管控区东坑生态公益林，须对照《江苏省生态空间管控区域规划》（苏政发〔2020〕1号）严格落实各项生态保护措施，确保符合生态空间管控区域要求。

（四）加强公众沟通和科普宣传，及时解决公众提出的合理环境诉求，公开项目建设与环境保护信息，主动接受社会监督。

四、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，落实各项环境保护措施。该项目竣工后，须按规定程序开展竣工环境保护验收。经验收合格后，项目方可投入运行。本项目施工期及运行期的环境监督管理由江宁生态环境局负责，市生态环境综合行政执法局不定期抽查。

五、该项目的环境影响报告表经批准后，项目的性质、规模、地点、防治污染、防止生态破坏的措施等发生重大变动的，你单位应当重新报批项目的环境影响报告表。

六、该项目的环境影响报告表自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，其环境影响报告表应当报我局重新审核。

南京市生态环境局

2024年5月15日

抄送：市生态环境综合行政执法局，江宁生态环境局，江苏嘉溢安全环境科技服务有限公司。