

南京市生态环境局

宁环辐（表）审〔2024〕51号

关于南京龙袍新城供电设施（丰北变） （外线部分）工程环境影响报告表的批复

中铁龙袍生态智慧新城（南京）投资发展有限公司：

你单位报送的《南京龙袍新城供电设施（丰北变）（外线部分）工程环境影响报告表》（以下简称《报告表》）相关材料收悉。经研究，批复如下：

一、项目主要建设内容

（1）玉带-丰北 220kV 线路工程（架空）：新建架空线路路径长约 4.37km，2 回。

（2）玉带-丰北 220kV 线路工程（电缆）：新建电缆线路路径长约 1.7km（新建通道土建长约 1.7km）。其中，新建电缆线路沿北六路段土建规模为 4 回 220kV+4 回 110kV；沿划子河路（北六路-北五路）段土建规模为 4 回 220kV+6 回 110kV；沿划子河路（北五路-丰北变）段土建规模为 4 回 220kV+14 回 110kV。

工程规模详见《报告表》。

二、根据环境影响报告表结论，该项目在认真落实各项环境保护措施后，从环境保护角度分析项目建设具备可行性。我局原则同意该环境影响报告表。

三、在工程建设和运行中应认真落实环境影响报告表中提出的各项环境保护措施，重点做好以下工作：



(一)加强施工期的环境保护工作,落实施工过程中各项污染防治措施,防止造成环境污染。施工结束后及时做好植被、临时用地的恢复工作。

(二)严格落实控制工频电场、工频磁场、噪声的各项环境保护措施,确保工程周围区域工频电场强度、工频磁感应强度、噪声分别符合《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)、《声环境质量标准》(GB3096-2008)相应要求。

(三)线路工程约461m以及基塔1座涉及省级生态空间管控区长芦~玉带生态公益林,须对照《江苏省生态空间管控区域规划》(苏政发〔2020〕1号)严格落实各项生态保护措施,以及须按照《江苏省生态空间管控区域调整管理办法》(苏政办发〔2021〕3号)要求在项目开工前落实相关手续,确保符合生态空间管控区域各项要求。

(四)加强公众沟通和科普宣传,及时解决公众提出的合理环境诉求,公开项目建设与环境保护信息,主动接受社会监督。

四、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度,落实各项环境保护措施。该项目竣工后,须按规定程序开展竣工环境保护验收。经验收合格后,项目方可投入运行。本项目施工期及运行期的环境监督管理由江北新区环境保护与水务局、六合生态环境局负责,市生态环境综合行政执法局不定期抽查。

五、该项目的环境影响报告表经批准后,项目的性质、规模、地点、防治污染、防止生态破坏的措施等发生重大变动的,

你单位应当重新报批项目的环境影响报告表。

六、该项目的环境影响报告表自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，其环境影响报告表应当报我局重新审核。



抄送：市生态环境综合行政执法局，江北新区环境保护与水务局、六合生态环境局，江苏润环环境科技有限公司。

